



INSTYTUT SZKŁA I CERAMIKI
w Warszawie
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KRAKOWIE
LABORATORIUM BADAWCZE
AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
30-702 Kraków, ul. Lipowa 3
Telefony Laboratorium (0-12) 257-12-00
Centrala (0-12) 423-67-77 Sekretariat (0-12) 423-55-04 Fax (0-12) 423-58-36
<http://isic.krakow.pl> e-mail: info@isic.krakow.pl



AB 054

Protocol of initiated type testing No. P/0002/06

1. Subject of testing: **Thermally toughened float glass and toughened float enamelled glass with thickness 3-19 mm, coated float glass with $\epsilon < 0,1$ and 0,25- 1, with thickness 4,6,8 and 10 mm, coated float glass with ϵ 0,1- 0,25 and thickness 4,6,8, 10 and 12 mm**
2. Producer: **PRESS-GLAS S.A. Tychy Branch, 43-100 Tychy, Cielmicka street 44**
3. Principal orderer: **PRESS-GLAS S.A. Tychy Branch, 43-100 Tychy, Cielmicka street 44**
4. Base of testing: **PN-EN 12150-1, PN-EN 12150-2, PN-EN 1288-3, PN-EN 12600**
5. Judgement: **Initied type testing obtained positive result.**
The strength class for pendulum test:
 - float glass with thickness 3 and 12 mm and coated float glass with ϵ 0,1- 0,25 with thickness 6 mm - 1/C/1,
 - float enamelled glass with thickness 3 mm - 1/C/2
6. The Basic of judgement: **Test Report No 067.W.06.AK dated 13.07.2006**

Cracow, 11 September 2006

Pełnomocnik Dyrektora Oddziału
d/s Badawczych
Kierownik Laboratorium Badawczego

.....
mgr inż. Teresa Sikierska